



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе)

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в
Слободском районе

Кировская область,
г. Слободской ул. Советская 96 “ 05 ” февраля 20 21 г
(место составления акта) (дата составления акта)

14.30 час
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 0823

По адресу 612820, Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Гоголя, д. 19

На основании: Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области № 0823 от 30.12.2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

В отношении Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Созвездие» Верхнекамского района Кировской области (сокращенное наименование – ДДТ «Созвездие») ОГРН 1024300573110, ИНН 4305003236

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” января 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2,0 час

“ 05 ” февраля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 19.01.2021 г. директор Сунцова М.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Слободском районе Козулина Ольга Васильевна
К участию в проверке в качестве экспертов привлечены специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»: помощника санитарного врача Булатова Галина Николаевна, помощник санитарного врача Пушкарев Владимир Павлович, помощника врача эпидемиолога Мальцева Тамара Александровна.
Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Слободском районе: главный врач Бушкова Лидия Кузьминична, врач по общей гигиене Салтыков Николай Борисович
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» № РОСС RU.0001/510166, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.08.2015г.
Аттестат аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» от 02.07.2015г № RA.RU.710076, выданный Росаккредитацией.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Сунцова М.В

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

При проведении плановой выездной проверки ДДТ «Созвездие», изучении представленных документов: приказ на уполномоченного представителя юридического лица для участия в проверке, должностные инструкции, штатное расписание, приказы о приеме (переводе) на работу, программа производственного контроля, документы, подтверждающие осуществление производственного контроля, личные медицинские книжки персонала с отметкой о пройденном медосмотре и прохождении гигиенической подготовки и аттестации; другие документы, подтверждающие организацию и проведение медицинских осмотров, списки сотрудников учреждения со сведениями о профилактических прививках, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, с указанием Ф.И.О. сотрудника, года рождения, даты и вида прививки, а также данными о медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок (при наличии таковых у отдельных сотрудников) с подтверждающими копиями медицинских документов о противопоказаниях, документы об организации сбора, утилизации твердых бытовых отходов ртутьсодержащих отходов, документы об организации мероприятий по дезинсекции, дератизации, дезинфекции, учетные медицинские документы, документы обследования технического состояния и проверки эффективности работы вентиляционных систем; документы, подтверждающие организацию безопасного и качественного обеспечения питьевого режима обучающихся, технический паспорт помещений; документы подтверждающие проведение ежедневных «утренних фильтров» обучающихся, сотрудников организации, сведения об обучении персонала по применению дезинфицирующих средств, сведения о проведении дезинфекции помещений, инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий (порядок проведения дезинфекционных мероприятий, последовательность проводимых процедур, кратность обработки), сведения о закупке дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток, кожных антисептиков, сведения о кратности проведения уборок, проветривания, дезинфекции воздушной среды с использованием приборов для обеззараживания воздуха в помещениях образовательной организации, сведения о наличии в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), документы, подтверждающие организацию и проведение

противоэпидемических мероприятий (журналы проведения инструктажей и др.), паспорта на оборудование по обеззараживанию воздуха, журнал контроля наработки часов оборудования по обеззараживанию воздуха, протоколы лабораторных испытаний, измерений, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» установлено:

Согласно сведений о юридическом лице из Единого государственного реестра юридических лиц основным видом деятельности ДДТ «Созвездие» является образование дополнительное для детей и взрослых. Дом детского творчества «Созвездие» осуществляет образовательную деятельность в 2 зданиях. Помещения по адресу Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул. Гоголя, д. 19 расположены на первом этаже жилого дома. Вход от жилых помещений отдельный. Режим работы учреждения с 8.00 до 20.00. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Занятия проводятся по группам. Здание обеспечено центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализацией. Для обеспечения горячей водой в туалете установлены водонагревающие устройства (электроводонагреватели). Вода подается через смесители.

Ежедневно проводится контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется организацией с помощью термометров. По представленным данным не соответствующих санитарным требованиям параметров температурного режима не было. Окна в помещениях деревянные, в исправном состоянии, обеспечивающие режим проветривания в любое время года. Остекление окон выполнено из цельного стекла. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. В одном помещении разные типы ламп не используются. Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений. Согласно представленным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» протоколам измерений параметров микроклимата от 25.01.2021 г и освещенности от 25.01.2021 г. №194.1-Ф уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствуют гигиеническим нормативам.

Вентиляция естественная через окна и вентиляционные каналы. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Согласно представленного акта проверки эффективности работы вентиляции 20.01.2021 г. сотрудниками МКОУ ДО ДДТ «Созвездие» проведена проверка эффективности работы вентиляции в помещениях по адресу: г. Кирс, ул. Гоголя, д. 19.

Для внутренней отделки помещений использованы масляные и вододисперсионные краски, обои, белила, в коридоре отмечается отслаивание краски и отделочной штукатурки, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Кабинеты для занятий детей оборудованы мебелью. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, имеют темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

Питьевой режим организуется через установки с дозированным розливом кипяченой воды. Используется посуда одноразового применения.

Имеется 2 отдельных туалета для мальчиков и девочек. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками, электрополотенцами. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, умывальные раковины обеспечены мылом. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии и без дефектов.

Уборочный инвентарь хранится в туалетах в отдельно выделенных и запирающихся шкафчиках. Уборочный инвентарь промаркирован. Для приготовления дезинфекционных растворов, моющих и дезинфекционных средств оборудовано место, исключющее доступ к нему детей. Инструкции по применению дезинфицирующих растворов в месте приготовления имеются. В инструкции в полном объеме отражена информация по использованию

дезинфицирующих средств с указанием концентрации, способа наведения, обработки и экспозиции, объекта обеззараживания.

В помещениях следов их жизнедеятельности насекомых, грызунов не обнаружено. Мероприятия по уничтожению грызунов проводятся ежеквартально согласно муниципального контракта №6 с ООО «Кировский областной центр дезинфекции».

На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен договор №3943-2020/ТКО от 02.03.2020 г. с АО «Куприт».

В Доме детского творчества «Созвездие» проводятся противоэпидемические мероприятия. Выполняется входной контроль температуры тела сотрудников безконтактным термометром, результаты термометрии проставляются в журнале. Обеспечены условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в организацию, рабочие места педагогов обеспечены кожным антисептиком «Ника изосептик».

Составлены графики проведения текущей и генеральной уборки всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток. Ежедневная влажная уборка помещений с обработкой всех контактных поверхностей проводится согласно графика каждые 2 часа с применением дезинфицирующих средств «Ника хлор», «Ника Экстра-М», применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Генеральная уборка проводится один раз в неделю. Регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха организовано по адресу г. Кирс, ул. Ленина, д. 27 а.

В доме детского творчества работает 20 человек. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, имеется 5-ти дневный запас гигиенических масок. Представлены медицинские книжки на всех сотрудников, медицинский осмотр и гигиеническая аттестация по санитарному минимуму пройдены в срок.

В ходе плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Не все применяемые отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, так в кабинете макраме, кабинете для хранения инвентаря, оборудования, моющих и дезинфицирующих средств стены оклеены обоями, в коридоре отмечается отслаивание краски и отделочной штукатурки, что затрудняет проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушение п. 2.5.1, 2.5.1, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.14 СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", п.1 ст.28 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ;

2. При рассмотрении протокола исследования воды от 20.01.2021г. №6949.1, отобранной 19.01.2021г., экспертного заключения от 20.01.2021г. №10-222-2021-ГЗ следует, что качество питьевой воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.10-74-01 по органолептическому показателю «цветность» и составляет 21,1 +4,2 град при норме не более 20 градусов, что не соответствует п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.19, п.1 ст.28 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ;

3. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проведено без инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ;

4. Допускается хранение уборочного инвентаря в учебных кабинетах (веники для сметы мусора), хранение инвентаря для уборки туалетов в одном шкафчике с иным инвентарем, что является нарушением п. 2.4.12., 2.11.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.1 ст.28 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ.

В период проверки нарушения устранены, хранение уборочного инвентаря упорядочено.

5. На момент проверки 19.01.2021г 9ч-11ч в местах для хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств находилась емкость (пластиковая бутылка с маркировкой «дезсредство») с приготовленными для использования в работе дезинфицирующими средствами, на которой отсутствовала надпись с указанием наименования препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности, что является п. 4.1.5 нарушением СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», п.1 ст.29, п.1 ст.28 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ. Нарушения устранены в период проверки.


6. На момент проверки в здании по адресу: г. Кирс, ул. Гоголя д. 19 в санитарных узлах для детей при раковинах для мытья рук отсутствуют кожные антисептики для обработки рук; не проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха, что является нарушением п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п. 4.4 СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", п.1 ст.29, п.1 ст.28 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г №52-ФЗ. В период проверки нарушения устранены. Заключен контракт на поставку настенного бактерицидного облучателя рециркуляторного типа ОБНР 2х15 «Кристалл-3» для обеззараживания воздуха в здании по адресу г. Кирс, ул. Гоголя, д. 15.


Лицо, допустившее нарушения директор Сунцова М.В

В ходе визуального осмотра проводилась фотосъемка на смартфон Samsung

Нарушений иных НПА, указанных в распоряжении, не установлено.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **не внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые к акту документы: фотоматериалы: протоколы измерений параметров освещенности от 21.01.2021 г. №19.1-Ф, микроклимата от 25.01.2021 г. №192.1-Ф, лабораторных испытаний от 20.01.2021 г. №6949.1, экспертное заключение от 20.01.2021г. №10-222-2021-ГЗ, предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил от 05.02.2021 г. № 10.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Специалист-эксперт


О.В.Козулина

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил (а):

Сушилов М.В. директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица)

“ 16 ” 02 2021 г.



ПОДПИСЬ)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)